



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Ταχ. Δ/νση: Πατρών & Τ.Πετροπούλου
ΤΚ 27131 , Πύργος**

Πληρ. Βαρελά Νικολέττα

Τηλέφωνο: 26213 - 62643

Fax: 26213 - 62642

Πύργος: 17-12-2019

Αριθμ.Πρωτ. 35987

ΠΡΟΣ

**ΜΑΡΙΤΣΑΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ – ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ**

**Ταχ. Δ/νση: ΛΑΣΤΑΙΙΚΑ -ΗΛΕΙΑΣ ΤΚ 27131
Τηλ.26210-29805**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 2293 Τ.Υ/03-10-2019 Πρωτογενούς αιτήματος, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ' Περιβάλλοντος , ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την Συντήρηση μέτρων πυροπροστασίας του θεάτρου <<ΑΠΟΛΛΩΝ>> 2019-2020 , σύμφωνα με την συνημμένη αριθμ. 46/2019 μελέτη .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά **(κλειστή)**, μέχρι και την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 11:00

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας , (Πολύκεντρο – Πατρών κ' Τ. Πετροπούλου Πύργος – Ηλείας ΤΚ 27131). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται , η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ** , ο τίτλος της υπηρεσίας **(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ)** για την οποία υποβάλλεται η οικονομική προσφορά και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και:

1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών.** (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς και μη μισθωτούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (π.χ. καταστατικό).

5. Τυχόν ένσταση κατά της παρούσας πρόσκλησης , υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών . Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου , όπως ορίζεται στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 , το οποίο τροποποιήθηκε κ' ισχύει με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

Η παρούσα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου (URL: www.cityofpyrgos.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πολύκεντρο).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συν. Αριθμ.46/2019 Μελέτη

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 46 /2019

Υπηρεσία : Συντήρηση μέτρων πυροπροστασίας θεάτρου Απόλλων 2019-2020

CPV : 45343100-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τον έλεγχο και τη συντήρηση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης θεάτρου Απόλλων.

Συγκεκριμένα θα γίνεται έλεγχος και συντήρηση του πίνακα πυρανίχνευσης, των πυρανιχνευτών των κομβίων κινδύνου, των φωτιστικών ασφαλείας κλπ. εξαρτημάτων της πυρανίχνευσης.

Επίσης έλεγχος δοκιμή και συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης με δοκιμή των ηλεκτροκίνητων αντλιών και της πετρελαιομηχανής.

Επίσης ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού στην πυρόσβεση του θεάτρου και τη συμπλήρωση του ημερολογίου συμβάντων με λεπτομέρειες, και χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποίησης ελέγχου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € με το ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον ΚΑ 30.7311.05.

Πύργος 01-10-2019

Ο Συντάξας

Γιώργος Ράλλης

MBA Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 46 /2019

Υπηρεσία : Συντήρηση μέτρων πυροπροστασίας θεάτρου Απόλλων 2019-2020

CPV : 45343100-4

ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά τον έλεγχο και τη συντήρηση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης θεάτρου Απόλλων.

Συγκεκριμένα θα γίνεται έλεγχος και συντήρηση του πίνακα πυρανίχνευσης, των πυρανιχνευτών των κομβίων κινδύνου, των φωτιστικών ασφαλείας κλπ. εξαρτημάτων της πυρανίχνευσης. Επίσης έλεγχος δοκιμή και συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης με δοκιμή των ηλεκτροκίνητων αντλιών και της πετρελαιομηχανής.

Οι συγκεκριμένες εργασίες απαιτούνται για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης του θεάτρου και τη σχετική υπογραφή του βιβλίου πυρασφάλειας του κτηρίου προκειμένου να παραμένει σε ισχύει το πιστοποιητικό πυρασφάλειάς του.

Οι μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι της δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για τη συντήρηση και έλεγχο λειτουργίας της πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης και γι' αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο η ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε εξωτερικό οικονομικό φορέα που διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Πύργος, 01-10-2019

Ο Αν/της Προιστάμενος Η/Μ &
Εγκαταστάσεων

Ο Αν/τής Προιστάμενος Δ/σης

Γιώργος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

Άγγελος Τσίκας
Πολιτικός Μηχανικός

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Σ:

ΑΡ.ΜΕ 46/2019
Λ.:

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

CPV: 453431
00-4

Υπηρεσία: Συντήρηση μέτρων πυροπροστα-
θείας Αθρόων 2019-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α/ α	Αρ.Τιμο λ.	Είδος εργασίας	Μονάδ α	Ποσότ ητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάν	Ολική
						Μερική	
1	1	Έλεγχος – συντήρηση εγκατάστασεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.	τεμ.	4	850,00	3.400,00	
2	2	Επισκευή και ρύθμιση πλακέτας πίνακα πυρασφάλειας.	τεμ.	1	120,00	120,00	
3		Λοιπές εργασίες συντήρησης που δεν μπορούν να εκτιμηθούν				512,26	
							4.032,26

Σύνολο Σ1 4.032,26

Στρογγυλοποίηση

Σύνολο Σ2 4.032,26

Φ.Π.Α. 967,74

Σύνολο Τελικό

5.000,00

φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 46/2019

έργο : Συντήρηση μέτρων πυροπροστασίας θεάτρου Απόλλων 2019-2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Εργασία ελέγχου και συντήρησης εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης που θα περιλαμβάνει:

1. Ελέγχο τυχόν σφαλμάτων του πίνακα πυρανίχνευσης.
2. Έλεγχο τυχόν ψευδοσυναγερμών και λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών.
3. Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχο των συνδέσεων αυτών.
4. Επιλεκτικό έλεγχο ανιχνευτών και κομβίων συναγερμού.
5. Έλεγχο των λειτουργιών του πίνακα πυρανίχνευσης, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο.
6. Οπτικό έλεγχο για τη διαπίστωση μεταβολών στην εγκατάσταση (μετακίνηση συσκευών κ.τ.λ.).
7. Δοκιμή συστήματος πυρόσβεσης με τις ηλεκτροκίνητες αντλίες και με την πετρελαιοκίνητη.
8. Αποκατάσταση μικροζημιών με τα κατάλληλα υλικά.
9. Εκπαίδευση του Προσωπικού στις λειτουργίες του συστήματος και στις ενέργειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση της φωτιάς.
10. Συμπλήρωση του ημερολογίου συμβάντων με λεπτομέρειες, και χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποίησης ελέγχου.

Τιμή εφαρμογής ενός (1) τεμ. 850,00 €.

ΑΡΘΡΟ 2

Επισκευή και ρύθμιση πλακέτας πίνακα πυρασφάλειας, ήτοι αποσύνδεση, επισκευή, επανατοποθέτηση, υλικά, μικρουλικά, δοκιμή και παράδοση έτοιμη για λειτουργία.

Τιμή εφαρμογής ενός (1) τεμ. 120,00 €.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ – ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πύργος 01-10-2019

Ο Αν/της Προιστάμενος Η/Μ &
Εγκαταστάσεων

Γιώργος Ράλλης

MBA Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος 01-10-2019

Ο Αν/τής Προιστάμενος Δ/σης

Άγγελος Τσίκας

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Με τη συγγραφή αυτή καθορίζονται οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ανάδοχος της υπηρεσίας

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν.3852/2010 και του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ.&Κ.)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η σειρά ισχύος συμβατικών τευχών (αν δεν ορίζεται στη διακήρυξη) είναι :

- | | |
|--------------------------------|---|
| α. Διακήρυξη | β. Τιμολόγιο |
| γ. Προϋπολογισμός | δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων |
| ε. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων | στ. Τεχνική περιγραφή και σχέδια μελέτης |

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο χρόνος περαίωσης της εργασίας ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και είναι μόνο αυτός υπεύθυνος για κάθε ζημία σε βάρος του ιδίου, του προσωπικού του και οιασδήποτε τρίτου. Κάθε βλάβη από υπαιτιότητα του, αποκαθίσταται χωρίς επιβάρυνση του προϋπ/σμου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, τα δε μέσα θα είναι άριστης ποιότητας. Η επίβλεψη δικαιούται ν' απορρίψει κάθε αδόκιμο υλικό και εργασία μη έντεχνο ή κατά παράβαση εντολών της ή όρων της παρούσας συγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο προβλεπόμενος έλεγχος των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης θα γίνεται ανά τρίμηνο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι πληρωμές θα γίνονται με μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η οριστική παραλαβή της εργασίας διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας Επιτροπή θα κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας της υπηρεσίας και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. Τυχόν εγγυητικές προκαταβολής, ή καλής εκτέλεσης που ζητηθεί από τη σύμβαση, επιστρέφονται μετά την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και καλής λειτουργίας της Υπηρεσίας από τις αρμόδιες Επιτροπές.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ – ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πύργος 01-10-2019

Ο Αν/της Προιστάμενος Η/Μ & Εγκαταστάσεων

Γιώργος Ράλλης

MBA Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος 01-10-2019

Ο Αν/τής Προιστάμενος Δ/νσης

Άγγελος Τσίκας

Πολιτικός Μηχανικός